



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ", АО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"  
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области  
01.12.2006, ОГРН: 1026900522406,  
место нахождения: 170017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА СЕРДЮКОВСКАЯ, 15,  
телефон: +7 4822787010, факс: +7 4822787011, адрес электронной почты: office@tvercable.ru

**в лице:** Генерального директора ЗОЛотова ДЕНИСА СЕРГЕЕВИЧА

**заявляет, что** кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ, с числом жил 1 и 3, сечениями до 1000 кв. мм включительно марок ПвП, АПвП, ПвПг, АПвПг, ПвПгж, АПвПгж, ПвП2г, АПвП2г, ПвП2гж, АПвП2гж, ПвПу, АПвПу, ПвПуг, АПвПуг, ПвПугж, АПвПугж, ПвПу2г, АПвПу2г, ПвПу2гж, АПвПу2гж, ПвВ, АПвВ, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвБП, АПвБП, ПвБПг, АПвБПг, ПвБПгж, АПвБПгж, ПвБП2г, АПвБП2г, ПвБП2гж, АПвБП2гж, ПвБВ, АПвБВ, ПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS, Код ОКПД2 27.32.14.110, ТН ВЭД 8544 60

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 16.К71-335-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

**Изготовитель:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ", место нахождения: 170017, РОССИЯ. ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ. ГОРОД ТВЕРЬ. УЛИЦА СЕРДЮКОВСКАЯ. 15.

### соответствуют требованиям:

ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» пункты 4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 - 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.13-5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.16-5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.7, 5.2.3, 5.2.5.1 таблица 10 (пункты 1-3, 5), 5.2.5.2 таблица 11 (пункты 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3.

### Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний №№ 001-19, 002-19, 003-19 от 04.06.2019, проведенных испытательной лабораторией АО «Тверьэнергокабель»;

Сертификата системы менеджмента № РОСС RU.ИК11.К00132 от 11.07.2018, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества "Секаб" АНО "Центр по сертификации кабельной продукции "Секаб" (регистрационный номер РОСС RU.0001.13ИК11).

Схема декларирования: 7д

Дата принятия декларации

16.07.2019

Декларация о соответствии действительна по

15.07.2024

М.П.

(подпись)

ЗОЛотова ДЕНИСА СЕРГЕЕВИЧ

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11ME80, Орган по сертификации кабельной продукции Автономной некоммерческой организации "Центр по сертификации кабельной продукции "Секаб", 111024, РОССИЯ, город Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 1

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.ME80.B.00003/19

Дата регистрации

16.07.2019

М.П.

(подпись)

Изюмова Татьяна Григорьевна  
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

